嘉兴市城东再生水厂运营记录报表

嘉兴市城东再生水厂进水水质日监测明细表

项目	1#进水流量计（文华园）	3#进水流量计（引流）	湘家荡流量计	总进水量	进水指标(mg/l)						
日期	立方米	立方米	立方米	立方米	SS	COD	BOD_5	NH_4^+-N	TN	TP	PH
10月25日	28769	50778	783	80330	64	227	116	36.6	47.0	4.59	7.08
10月26日	28615	44513	1044	74172	58	224	126	38.1	46.1	4.48	7.05
10月27日	28805	52952	954	82711	52	227	108	43.5	49.8	4.32	6.93
10月28日	29012	45192	948	75152	46			40.9	51	4.53	7.36
10月29日	30593	42855	910	74358	44	235	139	42.1	52.3	4.69	7.02
10月30日	29549	50772	1004	81325	40	231	134	42.7	52.4	4.91	7.02
10月31日	30703	43777	977	75457	62	167	98.1	42.1	52.3	4.80	7.08
11月1日	28848	37660	1059	67567	50	150	76	39.5	46.4	4.37	7.06
11月2日	28703	36846	1025	66574	38	224	133	37.4	48.3	4.27	7.04
11月3日	28085	47661	1030	76776	38	224	128	41.7	51.1	4.59	7.00
11月4日	29751	50307	1007	81065	38			42.7	50.4	4.59	7.27
11月5日	30124	45245	1027	76396	60	205	125	38.4	46.2	4.37	7.08
11月6日	28175	52857	1201	82233	58	218	138	39.2	48.2	4.59	7.01
11月7日	27660	57108	1145	85913	48	224	143	40.8	51.9	5.17	7.12
11月8日	27384	47002	841	75227	62	220	120	40.9	50.8	5.49	7.12
11月9日	32117	45161	1054	78332	40	190	108	37.5	47.2	4.75	7.15
11月10日	34674	42498	1317	78489	50	182	109	32.8	41.1	3.84	7.08
11月11日	32738	37578	1013	71329	52			37	44.2	4.11	7.35
11月12日	32236	44735	1151	78122	42	226	121	38.5	49.1	4.43	7.15
11月13日	30928	50849	998	82775	72	205	96.9	38.7	48	4.37	7.13
11月14日	30524	40699	1020	72243	64	209	113	39.8	47.6	4.43	7.09
11月15日	30107	47383	1013	78503	58	209	109	40.7	48.9	4.22	7.13
11月16日	36644	30702	1004	68350	38	147	79.8	28.8	37.9	3.46	7.14
11月17日	30531	32294	1361	64186	58	194	111	36.8	43.9	3.71	7.13
11月18日	29148	46970	1258	77376	62			40.4	48.5	4.17	7.43
11月19日	29364	50606	1002	80972	76	263	143	40.7	49.8	4.48	7.09
11月20日	27651	50072	1002	78725	54	235	133	41.8	50.4	4.48	7.12
11月21日	26223	47719	1005	74947	60	238	125	42.7	51.6	4.63	7.04
11月22日	26880	50266	982	78128	60	247	121	43	51.6	4.68	7.08
11月23日	25365	50881	955	77201	70	276	146	43.8	52.6	4.83	7.14
11月24日	25718	49711	922	76351	64	272	137	43.2	54.9	4.58	7.17
日均	29536.3	45924.2	1032.6	76493.1	54.1	217.4	119.9	39.8	48.8	4.5	7.1
最大	36644	57108	1361	85913	76	276	146	43.8	54.9	5.49	7.4
最小	25365	30702	783	64186	38	147	76	28.8	37.9	3.46	6.9

部门负责人：陈城鑫　　副总经理：　　总经理：