

嘉兴市城东再生水厂运营记录报表

嘉兴市城东再生水厂进水水质监测明细表



项目	1#进水流量计 (文华园)	3#进水流量计 (引流)	湘家荡流量计	总进水量	进水指标(mg/l)						
					SS	COD	BOD ₅	NH ₄ ⁺ -N	TN	TP	PH
日期	立方米	立方米	立方米	立方米							
11月25日	26439	48147	984	75570	46	143	138	40.8	48.9	4.58	7.43
11月26日	26628	46897	823	74348	46	262	138	41.8	51.9	4.58	7.10
11月27日	25718	45281	996	71995	50	253	145	42.8	52.8	4.68	7.14
11月28日	26387	45646	989	73022	52	194	113	41.1	49.6	4.68	7.13
11月29日	25308	40156	880	66344	102	286	135	40.4	48.0	4.83	7.17
11月30日	27788	38008	869	66665	128	279	146	40.4	52.1	5.19	7.2
12月1日	26701	54206	1461	82368	30	283	157	40.5	49.7	4.53	7.19
12月2日	25357	62527	511	88395	70	153		42.0	51.1	4.68	7.49
12月3日	25415	49741	521	75677	70	242	137	43.4	59.1	4.83	7.23
12月4日	24962	51672	1348	77982	36	244	137	43.2	54.2	4.78	7.17
12月5日	24472	48515	953	73940	86	274	117	42.8	52.1	4.73	7.20
12月6日	24051	49530	866	74447	52	265	139	43.5	54	4.78	7.14
12月7日	23632	43120	1053	67805	58	293	149	43.7	53.9	4.68	7.19
12月8日	23796	43972	845	68613	82	267	137	47.3	53.2	5.14	7.13
12月9日	23131	43665	916	67712	44	191		45.4	53.0	5.19	7.36
12月10日	23808	46388	1019	71215	64	300	163	45.0	51.9	5.29	7.14
12月11日	24964	41919	809	67692	70	194	102	43.6	56.0	4.88	7.18
12月12日	25743	43026	894	69663	64	228	126	42.4	54.5	4.68	7.16
12月13日	26032	42158	496	68686	62	227	127	41.2	52.1	4.63	7.16
12月14日	26809	46766	1258	74833	48	285	148	39.3	50.7	4.68	7.07
12月15日	30288	40435	902	71625	60	196	101	37.3	48.1	4.68	7.26
12月16日	29653	39324	1153	70130	76	137		34.9	43.8	3.76	7.46
12月17日	28078	43415	945	72438	44	270	144	40.1	51.5	4.32	7.26
12月18日	33305	41619	869	75793	50	188	115	37	48.7	4.83	7.26
12月19日	34290	38727	1369	74386	62	197	103	32.1	44.1	3.71	7.25
12月20日	30703	39350	1470	71523	64	230	127	36	42.1	3.71	7.32
12月21日	27931	38443	1184	67558	86	249		40.7	47.9	3.92	7.26
12月22日	27473	44779	850	73102	58	192		41.7	52.3	4.27	7.26
12月23日	26951	41405	1017	69373	44	154		39.2	49.2	4.07	7.53
12月24日	26845	38552	1095	66492	50	198		40.3	51.5	4.27	7.29
日均	26755.3	44579.6	978.2	72313.1	61.8	229.1	132.1	41.0	50.9	4.6	7.24
最大	34290	62527	1470	88395	128	300	163	47.3	59.1	5.29	7.5
最小	23131	38008	496	66344	30	137	101	32.1	42.1	3.71	7.1

部门负责人: 阮斌鑫

副总经理: 阮平

总经理: 阮志