水质信息公开（2022 年 1 月）

表一：出厂水水质 9 项指标监测数据

2022 年 1 月

序号	项目	GB 5749-2006 限值	石臼漾水厂	贯泾港水厂	单　位
			月平均值	月平均值	
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL
4	色度	15	<5	<5	度
5	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.13	0.05	NTU
6	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	—
7	肉眼可见物	无	无	无	—
8	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.20	0.99	mg/L
9	总氯	出厂水 0.4-3	0.85	0.86	mg/L
合　格　率		95	100	100	%

以上资料由浙江嘉源环境集团股份有限公司石臼漾水厂和贯泾港水厂提供。

表二：出厂水水质常规 37 项检测数据

2022 年 1 月

序号	样品名称 / 项　目	GB 5749-2006 限值	石臼漾出厂水	贯泾港出厂水	单 位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	大肠埃希氏菌	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL

4	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL
5	砷	0.01	<0.001	<0.001	mg/L
6	镉	0.005	<0.0004	<0.0004	mg/L
7	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	mg/L
8	铅	0.01	<0.004	<0.004	mg/L
9	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	mg/L
10	硒	0.01	<0.0004	<0.0004	mg/L
11	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	mg/L
12	氟化物	1	0.27	0.23	mg/L
13	硝酸盐（以N计）	10，地下水源限制时为 20	0.97	1.74	mg/L
14	三氯甲烷	0.06	0.0010	0.0007	mg/L
15	四氯化碳	0.002	<0.0003	<0.0003	mg/L
16	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	mg/L
17	甲醛	0.9	<0.05	<0.05	mg/L
18	色度	15	<5	<5	度
19	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.11	0.08	NTU
20	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	无(0 级)	—
21	肉眼可见物	无	无	无	—
22	pH	6.5-8.5	8.09	7.80	—
23	铝	0.2	0.028	0.040	mg/L
24	铁	0.3	<0.05	<0.05	mg/L
25	锰	0.1	<0.05	<0.05	mg/L
26	铜	1	<0.1	<0.1	mg/L
27	锌	1	<0.1	<0.1	mg/L
28	氯化物	250	36.6	48.2	mg/L
29	硫酸盐	250	33.8	41.0	mg/L
30	溶解性总固体	1000	153	174	mg/L
31	总硬度（以$CaCO_3$计）	450	88	92	mg/L
32	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制,原水耗氧量>6 时为 5	0.95	0.90	mg/L
33	挥发酚类（以苯酚计）	0.002	<0.002	<0.002	mg/L
34	阴离子合成洗涤剂	0.3	<0.05	<0.05	mg/L
35	总α放射性	0.5	<0.016	<0.016	Bq/L
36	总β放射性	1	0.165	0.180	Bq/L
37	总氯	出厂水 0.5-3，管网水≥0.05	0.92	0.84	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2006 常规 42 项中的“氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、一氯胺、臭氧”等 5 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

表三：管网末梢水水质常规 37 项检测数据

2022 年 1 月

序号	样品名称 项　目	GB 5749-2006 限值	余新幸福家园	大桥胥山村	油车港恒大绿洲	新塍观音桥村	市妇女活动中心	单 位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	大肠埃希氏菌	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
4	菌落总数	100	2	1	4	2	1	CFU/mL
5	砷	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
6	镉	0.005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L
7	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
8	铅	0.01	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
9	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L
10	硒	0.01	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L
11	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
12	氟化物	1	<0.2	0.20	0.30	0.30	0.26	mg/L
13	硝酸盐（以N计）	10，地下水源限制时为 20	1.00	1.56	1.00	1.00	1.00	mg/L
14	三氯甲烷	0.06	0.0025	0.0022	0.0012	0.0011	0.0027	mg/L
15	四氯化碳	0.002	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L
16	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
17	甲醛	0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
18	色度	15	<5	<5	<5	<5	<5	度
19	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.19	0.20	0.23	0.30	0.27	NTU
20	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	—
21	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	—
22	pH	6.5-8.5	7.79	7.77	7.95	7.95	7.94	—
23	铝	0.2	0.033	0.026	0.026	0.021	0.041	mg/L
24	铁	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	mg/L
25	锰	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
26	铜	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	mg/L
27	锌	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	mg/L
28	氯化物	250	19.3	41.0	42.3	43.2	39.4	mg/L
29	硫酸盐	250	16.4	35.8	39.4	40.3	26.3	mg/L

30	溶解性总固体	1000	68	155	158	167	156	mg/L
31	总硬度（以$CaCO_3$计）	450	62	97	103	104	96	mg/L
32	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制，原水耗氧量>6时为5	0.53	0.92	1.15	1.28	1.34	mg/L
33	挥发酚类（以苯酚计）	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
34	阴离子合成洗涤剂	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
35	总α放射性	0.5	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	Bq/L
36	总β放射性	1	0.171	0.194	0.188	0.183	0.186	Bq/L
37	总氯	出厂水0.5-3，管网水≥0.05	0.54	0.26	0.23	0.26	0.30	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测GB 5749-2006常规42项中的“氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、一氯胺、臭氧”等5项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

表四：管网水水质监测数据

2022年1月

序号	项目	GB 5749-2006限值	月平均值	单位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	2	CFU/mL
3	色度	15	<5	度
4	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.25	NTU
5	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	—
6	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制,原水耗氧量>6时为5	1.09	mg/L
7	总氯	≥0.05	0.34	mg/L

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供

表五：“红小二“水质免费检测结果公示

2022 年 1 月

检测项目 用户信息	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	游离氯	耗氧量	是否合格
嘉北街道 银洲苑 姜先生	0	未检出	未检出	<5	0.16	无	0.44	0.95	合格
嘉北街道 新中花园 杨女士	0	未检出	未检出	<5	0.17	无	0.32	0.98	合格
王江泾 城恒世嘉 陈女士	1	未检出	未检出	<5	0.24	无	0.28	1.01	合格
新兴街道 中央花园 林先生	0	未检出	未检出	<5	0.23	无	0.24	0.92	合格
洪合镇 洪涛苑 梅先生	0	未检出	未检出	<5	0.27	无	0.29	1.10	合格
嘉北街道 昌盛花园 王女士	0	未检出	未检出	<5	0.22	无	0.49	0.89	合格
解放街道 华美小区 单先生	0	未检出	未检出	<5	0.21	无	0.34	1.00	合格
塘汇街道 浅水湾 钱女士	1	未检出	未检出	<5	0.25	无	0.19	1.06	合格
城南街道 紫元尚园 盛先生	0	未检出	未检出	<5	0.19	无	0.21	1.06	合格
新嘉街道 清河东区 陈先生	0	未检出	未检出	<5	0.23	无	0.49	1.01	合格
新塍镇 江南润园 沈先生	0	未检出	未检出	<5	0.22	无	0.24	1.03	合格
城南街道 金穗月亮湾	0	未检出	未检出	<5	0.27	无	0.29	1.05	合格

刘先生									
新兴街道 栅堰小区 肖女士	0	未检出	未检出	<5	0.23	无	0.19	1.07	合格
嘉北街道 万盛广场 张女士	1	未检出	未检出	<5	0.20	无	0.49	0.97	合格
城南街道 银河湾 王先生	0	未检出	未检出	<5	0.21	无	0.37	1.06	合格
限值	100	不得检出	不得检出	15	1 (特殊3)	无异臭、异味	≥0.05	3 (特殊5)	/
单位	CFU/mL	CFU/100mL	CFU/100mL	度	NTU	级	mg/L	mg/L	/

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供