水质信息公开（2022 年 10 月）

表一：出厂水水质 9 项指标监测数据

2022 年 10 月

序号	项　目	GB 5749-2006 限值	石臼漾水厂	贯泾港水厂	单　位
			月平均值	月平均值	
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL
4	色度	15	<5	<5	度
5	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.11	0.06	NTU
6	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	—
7	肉眼可见物	无	无	无	—
8	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.17	0.90	mg/L
9	游离氯	0.3-4	0.80	0.81	mg/L
合　格　率		95	100	100	%

以上资料由浙江嘉源环境集团股份有限公司石臼漾水厂和贯泾港水厂提供。

表二：出厂水水质常规 37 项检测数据

2022 年 10 月

序号	样品名称 / 项　目	GB 5749-2006 限值	石臼漾出厂水	贯泾港出厂水	单 位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	大肠埃希氏菌	不得检出	未检出	未检出	CFU/100mL
4	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL

5	砷	0.01	<0.001	<0.001	mg/L
6	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	mg/L
7	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	mg/L
8	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	mg/L
9	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	mg/L
10	硒	0.01	<0.0004	<0.0004	mg/L
11	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	mg/L
12	氟化物	1	0.28	0.25	mg/L
13	硝酸盐（以N计）	10，地下水源限制时为 20	0.71	0.88	mg/L
14	三氯甲烷	0.06	0.0011	0.0010	mg/L
15	四氯化碳	0.002	<0.0003	<0.0003	mg/L
16	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	mg/L
17	甲醛	0.9	<0.05	<0.05	mg/L
18	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	0.7	<0.0024	<0.0024	mg/L
19	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	0.7	0.033	0.042	mg/L
20	色度	15	<5	<5	度
21	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.10	0.08	NTU
22	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	无(0 级)	—
23	肉眼可见物	无	无	无	—
24	pH	6.5-8.5	7.51	7.59	—
25	铝	0.2	0.059	0.078	mg/L
26	铁	0.3	<0.03	<0.03	mg/L
27	锰	0.1	<0.05	<0.05	mg/L
28	铜	1	<0.1	<0.1	mg/L
29	锌	1	<0.05	<0.05	mg/L
30	氯化物	250	43.5	49.6	mg/L
31	硫酸盐	250	37.5	44.5	mg/L
32	溶解性总固体	1000	147	169	mg/L
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	450	93	98	mg/L
34	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制,原水耗氧量>6 时为 5	1.28	1.33	mg/L
35	挥发酚类（以苯酚计）	0.002	<0.002	<0.002	mg/L
36	阴离子合成洗涤剂	0.3	<0.05	<0.05	mg/L
37	总α放射性	0.5	<0.016	<0.016	Bq/L
38	总β放射性	1	0.205	0.143	Bq/L
39	游离氯	0.3-4	0.79	0.79	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2006 常规 42 项中的“二氧化氯、一

氯胺、臭氧”等 3 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

表三：管网末梢水水质常规 37 项检测数据

2022 年 10 月

序号	样品名称 项　目	GB 5749-2006 限值	大桥江南村	新丰竹林村	洪合泰石桥村	油车港丽苑小区	东栅街道中港城	单 位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
3	大肠埃希氏菌	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL
4	菌落总数	100	1	2	1	1	2	CFU/mL
5	砷	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
6	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
7	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
8	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L
9	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L
10	硒	0.01	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L
11	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
12	氟化物	1	0.26	0.26	0.27	0.30	0.25	mg/L
13	硝酸盐（以N计）	10，地下水源限制时为 20	0.85	0.82	0.86	0.70	0.79	mg/L
14	三氯甲烷	0.06	0.0020	0.0031	0.0024	0.0028	0.0024	mg/L
15	四氯化碳	0.002	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L
16	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
17	甲醛	0.9	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
18	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	0.7	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	<0.0024	mg/L
19	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	0.7	0.040	0.039	0.034	0.038	0.035	mg/L
20	色度	15	<5	<5	<5	<5	<5	度
21	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.20	0.21	0.27	0.24	0.29	NTU
22	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	—
23	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	—

24	pH	6.5-8.5	7.51	7.50	7.5	7.49	7.49	—
25	铝	0.2	0.060	0.060	0.057	0.054	0.022	mg/L
26	铁	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.16	mg/L
27	锰	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
28	铜	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	mg/L
29	锌	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
30	氯化物	250	48.1	47.5	48.2	41.1	42.7	mg/L
31	硫酸盐	250	43.2	43.5	42.9	35.2	37.7	mg/L
32	溶解性总固体	1000	166	167	165	156	158	mg/L
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	450	96	96	98	89	86	mg/L
34	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制，原水耗氧量>6时为5	1.20	1.22	1.25	1.44	1.04	mg/L
35	挥发酚类（以苯酚计）	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
36	阴离子合成洗涤剂	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
37	总α放射性	0.5	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	Bq/L
38	总β放射性	1	0.209	0.128	0.120	0.130	0.109	Bq/L
39	游离氯	≥0.05	0.10	0.06	0.19	0.12	0.09	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2006 常规 42 项中的“二氧化氯、一氯胺、臭氧”等 3 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

表四：管 网 水 水 质 监 测 数 据

2022 年 10 月

序号	项目	GB 5749-2006 限值	月平均值	单位
1	总大肠菌群	不得检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	1	CFU/mL
3	色度	15	<5	度
4	浑浊度	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.26	NTU

5	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	—
6	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	3，水源限制,原水耗氧量>6时为5	1.01	mg/L
7	游离氯	≥0.05	0.18	mg/L

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供

表五：“红小二“水质免费检测结果公示

2022 年 10 月

检测项目 / 用户信息	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	游离氯	耗氧量	是否合格
城南街道 幸福家园 林先生	0	未检出	未检出	<5	0.33	无	0.17	1.14	合格
新嘉街道 翠园公寓 丁女士	0	未检出	未检出	<5	0.26	无	0.16	0.98	合格
新塍 名骏豪庭 王先生	0	未检出	未检出	<5	0.34	无	0.11	1.07	合格
余新 新贤园 张女士	0	未检出	未检出	<5	0.20	无	0.24	1.01	合格
南湖街道 百盛花园 冯女士	0	未检出	未检出	<5	0.24	无	0.12	0.99	合格
王江泾 悦棠湾 潘先生	0	未检出	未检出	<5	0.21	无	0.11	1.05	合格

新嘉街道 紫藤苑 林先生	0	未检出	未检出	<5	0.22	无	0.17	1.07	合格
长水街道 优越花苑 吴先生	0	未检出	未检出	<5	0.21	无	0.20	0.99	合格
城南街道 万科海上传奇 张女士	0	未检出	未检出	<5	0.22	无	0.26	1.02	合格
东栅街道 金茂府 周先生	0	未检出	未检出	<5	0.21	无	0.12	0.93	合格
油车港 金地艺境 盛先生	0	未检出	未检出	<5	0.29	无	0.10	1.03	合格
王江泾 范摊村 方女士	0	未检出	未检出	<5	0.39	无	0.09	1.09	合格
王店 新农村 何先生	0	未检出	未检出	<5	0.39	无	0.09	1.14	合格
东栅街道 罗马都市 杨先生	0	未检出	未检出	<5	0.26	无	0.14	1.01	合格
限值	100	不得检出	不得检出	15	1 (特殊3)	无异臭、异味	≥0.05	3 (特殊5)	/
单位	CFU/mL	CFU/100mL	CFU/100mL	度	NTU	级	mg/L	mg/L	/

嘉源检测技术服务有限公司