水质信息公开（2023 年 4 月）

表一：出厂水水质 8 项指标监测数据

2023 年 4 月

序号	样品名称 项 目	GB 5749-2022 限值	贯泾港水厂	石臼漾水厂	单 位
			月平均值	月平均值	
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL
3	色度(铂钴色度单位)	15	<5	<5	度
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.03	0.10	NTU
5	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	—
6	肉眼可见物	无	无	无	—
7	高锰酸盐指数（以O_2计）	3	0.26	0.56	mg/L
8	游离氯	0.3-2	0.85	0.85	mg/L
合 格 率		≥95	100	100	%

以上资料由浙江嘉源环境集团股份有限公司石臼漾水厂和贯泾港水厂提供。

表二：2023 年上半年出厂水水质 97 项全项检测数据

2023 年 4 月

序号	样品名称 项 目	GB 5749-2022 限值	贯泾港水厂	石臼漾水厂	单 位
			2023.4	2023.4	
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
2	大肠埃希氏菌	不应检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
3	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL

4	砷	0.01	<0.001	<0.001	mg/L
5	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	mg/L
6	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	mg/L
7	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	mg/L
8	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	mg/L
9	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	mg/L
10	氟化物	1.0	<0.2	<0.2	mg/L
11	硝酸盐(以 N 计)	10	2.72	1.76	mg/L
12	三氯甲烷	0.06	<0.0006	<0.0006	mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.1	<0.0042	<0.0042	mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.06	<0.0036	<0.0036	mg/L
15	三溴甲烷	0.1	<0.0079	<0.0079	mg/L
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.10	<0.10	—
17	二氯乙酸	0.05	0.007	0.012	mg/L
18	三氯乙酸	0.1	<0.003	<0.003	mg/L
19	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	mg/L
20	氯酸盐	0.7	0.086	0.043	mg/L
21	色度(铂钴色度单位)	15	<5	<5	度
22	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.07	0.09	NTU
23	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	无(0 级)	—
24	肉眼可见物	无	无	无	—
25	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.55	7.39	—
26	铝	0.2	0.055	<0.008	mg/L
27	铁	0.3	<0.03	<0.03	mg/L
28	锰	0.1	<0.05	<0.05	mg/L
29	铜	1.0	<0.1	<0.1	mg/L
30	锌	1.0	<0.05	<0.05	mg/L
31	氯化物	250	41.2	40.2	mg/L
32	硫酸盐	250	4.0	4.2	mg/L
33	溶解性总固体	1000	145	136	mg/L
34	总硬度(以 CaCO,计)	450	74	66	mg/L

35	高锰酸盐指数(以 O_2计)	3	0.56	0.19	mg/L
36	氨(以 N 计)	0.5	<0.02	0.02	mg/L
37	总α放射性	0.5(指导值)	<0.016	<0.016	Bq/L
38	总β放射性	1(指导值)	0.104	0.171	Bq/L
39	游离氯	0.3-2	0.80	0.90	mg/L
40	贾第鞭毛虫	<1	无	无	个/10L
41	隐孢子虫	<1	无	无	个/10L
42	锑	0.005	<0.0005	<0.0005	mg/L
43	钡	0.7	0.0337	0.0352	mg/L
44	铍	0.002	<0.0002	<0.0002	mg/L
45	硼	1.0	<0.2	<0.2	mg/L
46	钼	0.07	<0.005	<0.005	mg/L
47	镍	0.02	<0.005	<0.005	mg/L
48	银	0.05	<0.0025	<0.0025	mg/L
49	铊	0.0001	<0.00001	<0.00001	mg/L
50	硒	0.01	<0.0004	<0.0004	mg/L
51	高氯酸盐	0.07	<0.006	<0.006	mg/L
52	二氯甲烷	0.02	<0.0050	<0.0050	mg/L
53	1,2-二氯乙烷	0.03	<0.0041	<0.0041	mg/L
54	四氯化碳	0.002	<0.0003	<0.0003	mg/L
55	氯乙烯	0.001	<0.0003	<0.0003	mg/L
56	1,1 二氯乙烯	0.03	<0.0005	<0.0005	mg/L
57	1,2-二氯乙烯(总量)	0.05	<0.0052	<0.0052	mg/L
58	三氯乙烯	0.02	<0.0037	<0.0037	mg/L
59	四氯乙烯	0.04	<0.0041	<0.0041	mg/L
60	六氯丁二烯	0.0006	<0.0005	<0.0005	mg/L
61	苯	0.01	<0.005	<0.005	mg/L
62	甲苯	0.7	<0.006	<0.006	mg/L
63	二甲苯(总量)	0.5	<0.018	<0.018	mg/L
64	苯乙烯	0.02	<0.006	<0.006	mg/L
65	氯苯	0.3	<0.0005	<0.0005	mg/L
66	1,4-二氯苯	0.3	<0.002	<0.002	mg/L
67	三氯苯(总量)	0.02	<0.0001	<0.0001	mg/L

68	六氯苯	0.001	<0.00001	<0.00001	mg/L
69	七氯	0.0004	<0.0001	<0.0001	mg/L
70	马拉硫磷	0.25	<0.00025	<0.00025	mg/L
71	乐果	0.006	<0.00029	<0.00029	mg/L
72	灭草松	0.3	<0.003	<0.003	mg/L
73	百菌清	0.01	<0.0001	<0.0001	mg/L
74	呋喃丹	0.007	<0.00004	<0.00004	mg/L
75	毒死蜱	0.03	<0.00050	<0.00050	mg/L
76	草甘膦	0.7	<0.005	<0.005	mg/L
77	敌敌畏	0.001	<0.00020	<0.00020	mg/L
78	莠去津	0.002	<0.001	<0.001	mg/L
79	溴氰菊酯	0.02	<0.001	<0.001	mg/L
80	2,4-滴	0.03	<0.003	<0.003	mg/L
81	乙草胺	0.02	<0.00008	<0.00008	mg/L
82	五氯酚	0.009	<0.00011	<0.00011	mg/L
83	2,4,6-三氯酚	0.2	<0.00005	<0.00005	mg/L
84	苯并(a)芘	0.00001	<0.000001	<0.000001	mg/L
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	0.008	<0.0004	<0.0004	mg/L
86	丙烯酰胺	0.0005	<0.00004	<0.00004	mg/L
87	环氧氯丙烷	0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L
88	微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)	0.001	<0.00016	<0.00016	mg/L
89	钠	200	6	26	mg/L
90	挥发酚类(以苯酚计)	0.002	<0.002	<0.002	mg/L
91	阴离子合成洗涤剂	0.3	<0.05	<0.05	mg/L
92	2-甲基异莰醇	0.00001	0.000003	0.000003	mg/L
93	土臭素	0.00001	<0.000003	<0.000003	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2022　97 项中的“亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等 4 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

表三：管网末梢水水质常规 39 项检测数据

2023 年 4 月

序号	样品名称 项　目	GB 5749-2022 限值	油车港丽苑小区	余新镇黎明苑	洪合泰石桥村	王店建设营业厅	府南花园	单 位
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
2	大肠埃希氏菌	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
3	菌落总数	100	1	1	1	1	1	CFU/mL
4	砷	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
5	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
6	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
7	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L
8	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L
9	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
10	氟化物	1.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	mg/L
11	硝酸盐(以 N 计)	10	2.38	2.38	2.60	2.63	2.47	mg/L
12	三氯甲烷	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.1	<0.0042	<0.0042	<0.0042	<0.0042	<0.0042	mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.06	<0.0036	<0.0036	<0.0036	<0.0036	<0.0036	mg/L
15	三溴甲烷	0.1	<0.0079	<0.0079	<0.0079	<0.0079	<0.0079	mg/L
16	三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	—
17	二氯乙酸	0.05	0.015	0.014	0.018	0.022	0.020	mg/L
18	三氯乙酸	0.1	<0.003	0.004	<0.003	0.006	0.005	mg/L
19	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
20	氯酸盐	0.7	0.046	0.079	0.100	0.099	0.091	mg/L
21	色度(铂钴色度单位)	15	<5	<5	<5	<5	<5	度

22	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.23	0.30	0.21	0.24	0.11	NTU
23	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	无(0 级)	—
24	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	—
25	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.61	7.87	7.81	7.64	7.53	—
26	铝	0.2	0.010	0.015	<0.008	0.012	0.012	mg/L
27	铁	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	mg/L
28	锰	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
29	铜	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	mg/L
30	锌	1.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
31	氯化物	250	40.9	41.0	41.6	41.5	39.1	mg/L
32	硫酸盐	250	21.6	21.6	17.5	17.8	21.2	mg/L
33	溶解性总固体	1000	118	166	162	163	162	mg/L
34	总硬度(以 CaCO, 计)	450	60	98	90	88	96	mg/L
35	高锰酸盐指数(以 O_2计)	3	0.54	0.68	0.06	0.90	1.13	mg/L
36	氨(以 N 计)	0.5	0.03	0.08	0.02	0.02	0.02	mg/L
37	总α放射性	0.5(指导值)	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	Bq/L
38	总β放射性	1(指导值)	0.163	0.092	0.066	0.196	0.121	Bq/L
39	游离氯	0.3-2	0.49	0.59	0.58	0.28	0.54	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2022 常规指标 43 项中的“亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等 4 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

表四：管 网 水 水 质 监 测 数 据

2023 年 4 月

序号	项目	GB 5749-2022 限值	月平均值	单位
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	1	CFU/mL
3	色度(铂钴色度单位)	15	<5	度
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.19	NTU
5	臭和味	无异臭、异味	无(0 级)	—
6	肉眼可见物	无	无	—
7	高锰酸盐指数（以O_2计）	3	0.66	mg/L
8	游离氯	≥0.05	0.34	mg/L

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供

表五:“红小二“水质免费检测结果公示

2023 年 4 月

检测项目 用户信息	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	游离氯	耗氧量	是否合格
长水街道 拾翠园 邢先生	0	未检出	<5	0.43	无	0.22	0.50	合格
新兴街道 城南花园 徐先生	0	未检出	<5	0.34	无	0.42	0.45	合格
新城街道 名都绿洲 陈先生	0	未检出	<5	0.22	无	0.42	0.41	合格
七星 江南新家园 张女士	0	未检出	<5	0.34	无	0.20	0.50	合格
东栅街道 南德大院 王先生	0	未检出	<5	0.24	无	0.42	0.61	合格
新城街道 盛世豪庭 董先生	0	未检出	<5	0.33	无	0.32	0.47	合格
新兴街道 建明公寓 朱女士	0	未检出	<5	0.26	无	0.32	0.64	合格
余新 余南新苑 苗女士	0	未检出	<5	0.23	无	0.43	0.46	合格
解放街道 秋泾公寓 陈先生	0	未检出	<5	0.30	无	0.23	0.56	合格
东栅街道 上郡 董先生	0	未检出	<5	0.33	无	0.30	0.66	合格
东栅街道 康桥花园 张先生	0	未检出	<5	0.29	无	0.42	0.41	合格
南湖街道 巴黎都市 钱先生	0	未检出	<5	0.17	无	0.42	0.62	合格

东栅街道 蔚蓝海岸 陈先生	0	未检出	<5	0.34	无	0.19	0.56	合格
南湖街道 探花苑 吴先生	0	未检出	<5	0.18	无	0.30	0.54	合格
南湖街道 文星花园 胡女士	0	未检出	<5	0.14	无	0.47	0.46	合格
限值	100	不得 检出	15	1	无异臭 、异味	≥0.05	3	/
单位	CFU /mL	CFU /100mL	度	NTU	级	mg/L	mg/L	/

嘉源检测技术服务有限公司