

# 水质信息公开（2023年7月）

## 表一：出厂水水质 8 项指标监测数据

2023年7月

序号	样品名称 项目	GB 5749-2022 限值	贯泾港水厂	石臼漾水厂	单 位
			月平均值	月平均值	
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL
3	色度(铂钴色度单位)	15	<5	<5	度
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.03	0.09	NTU
5	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	—
6	肉眼可见物	无	无	无	—
7	高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）	3	0.45	0.68	mg/L
8	游离氯	0.3-2	0.70	0.84	mg/L
合 格 率		95	100	100	%

以上资料由嘉兴市自来水有限公司石臼漾水厂和贯泾港水厂提供。

## 表二：出厂水水质常规 39 项检测数据

2023年7月

序号	样品名称 项目	GB 5749-2022 限值	贯泾港水厂	石臼漾水厂	单 位
			2023.7	2023.7	
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
2	大肠埃希氏菌	不应检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
3	菌落总数	100	未检出	未检出	CFU/mL
4	砷	0.01	<0.001	<0.001	mg/L

5	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	mg/L
6	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	mg/L
7	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	mg/L
8	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	mg/L
9	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	mg/L
10	氟化物	1.0	0.22	0.25	mg/L
11	硝酸盐(以 N 计)	10	1.09	1.24	mg/L
12	三氯甲烷	0.06	0.0006	0.0007	mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.1	<0.0042	<0.0042	mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.06	<0.0036	<0.0036	mg/L
15	三溴甲烷	0.1	<0.0079	<0.0079	mg/L
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.10	0.10	—
17	二氯乙酸	0.05	<0.002	<0.002	mg/L
18	三氯乙酸	0.1	<0.003	<0.003	mg/L
19	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	mg/L
20	氯酸盐	0.7	0.021	0.040	mg/L
21	色度(铂钴色度单位)	15	<5	<5	度
22	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.06	0.09	NTU
23	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	无(0级)	—
24	肉眼可见物	无	无	无	—
25	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.42	7.30	—
26	铝	0.2	0.045	0.032	mg/L
27	铁	0.3	<0.03	<0.03	mg/L
28	锰	0.1	<0.05	<0.05	mg/L
29	铜	1.0	<0.1	<0.1	mg/L
30	锌	1.0	<0.05	<0.05	mg/L
31	氯化物	250	28.1	39.3	mg/L
32	硫酸盐	250	12.8	12.0	mg/L
33	溶解性总固体	1000	118	136	mg/L
34	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	450	80	78	mg/L
35	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	3	0.78	0.70	mg/L

36	氨(以 N 计)	0.5	<0.02	<0.02	mg/L
37	总α放射性	0.5(指导值)	<0.016	<0.016	Bq/L
38	总β放射性	1(指导值)	0.081	0.158	Bq/L
39	游离氯	0.3-2	0.87	0.86	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2022 97 项中的“亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等 4 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

**表三：管网末梢水水质常规 39 项检测数据**

2023 年 7 月

序号	样品名称 项 目	GB 5749-2022 限值	油车港栖 真小学	余新幸 福家园	新丰竹 林村	王店花 鸟港村	少年路 营业所	单 位
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
2	大肠埃希氏菌	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100 mL
3	菌落总数	100	1	1	1	1	1	CFU/mL
4	砷	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L
5	镉	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L
6	铬(六价)	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L
7	铅	0.01	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L
8	汞	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L
9	氰化物	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
10	氟化物	1.0	0.25	0.26	0.23	0.25	0.25	mg/L
11	硝酸盐(以 N 计)	10	0.89	1.08	1.07	0.98	0.98	mg/L
12	三氯甲烷	0.06	<0.0006	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.1	<0.0042	0.0076	0.0086	0.0074	0.0076	mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.06	<0.0036	<0.0036	<0.0036	<0.0036	<0.0036	mg/L
15	三溴甲烷	0.1	<0.0079	<0.0079	<0.0079	<0.0079	<0.0079	mg/L
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲	该类化合物中各种化合物的实测	<0.10	0.16	0.17	0.16	0.16	—

	烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	浓度与其各自限值的比值之和不超过 1						
17	二氯乙酸	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L
18	三氯乙酸	0.1	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	mg/L
19	溴酸盐	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L
20	氯酸盐	0.7	0.052	0.031	0.027	0.031	0.049	mg/L
21	色度(铂钴色度单位)	15	<5	<5	<5	<5	<5	度
22	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.29	0.17	0.24	0.22	0.23	NTU
23	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	—
24	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	—
25	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.06	7.66	7.50	7.51	7.75	—
26	铝	0.2	0.064	0.043	0.039	0.046	0.045	mg/L
27	铁	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	mg/L
28	锰	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
29	铜	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	mg/L
30	锌	1.0	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L
31	氯化物	250	41.8	30.7	33.7	33.7	35.8	mg/L
32	硫酸盐	250	13.6	18.5	14.3	17.4	13.5	mg/L
33	溶解性总固体	1000	149	133	139	138	134	mg/L
34	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	450	90	84	79	78	77	mg/L
35	高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	3	0.69	1.20	0.84	0.78	0.78	mg/L
36	氨(以 N 计)	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L
37	总α放射性	0.5(指导值)	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	<0.016	Bq/L
38	总β放射性	1(指导值)	0.116	0.249	0.120	0.142	0.217	Bq/L
39	游离氯	≥0.05	0.19	0.37	0.09	0.07	0.10	mg/L

注：因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测 GB 5749-2022 常规指标 43 项中的“亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等 4 项指标。

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供。

## 表四：管网水水质监测数据

2023年7月

序号	项目	GB 5749-2022 限值	月平均值	单位
1	总大肠菌群	不应检出	未检出	CFU/100mL
2	菌落总数	100	1	CFU/mL
3	色度(铂钴色度单位)	15	<5	度
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	1	0.22	NTU
5	臭和味	无异臭、异味	无(0级)	—
6	肉眼可见物	无	无	—
7	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	3	0.67	mg/L
8	游离氯	≥0.05	0.26	mg/L

以上资料由嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司提供

## 表五：“红小二”水质免费检测结果公示

2023年7月

用户信息	检测项目	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	游离氯	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	是否合格
南湖街道 富安臻园		未检出	未检出	<5	0.26	无	0.14	0.61	合格

乌先生								
城南街道 紫园 姜先生	未检 出	未检 出	<5	0.21	无	0.24	0.63	合格
高照街道 艺秀园 夏先生	未检 出	未检 出	<5	0.25	无	0.22	0.54	合格
新城街道 湖光秋院 潘先生	未检 出	未检 出	<5	0.23	无	0.32	0.49	合格
长水街道 悦珑庭 王女士	未检 出	未检 出	<5	0.27	无	0.32	0.61	合格
新城街道 湖光秋院 盛女士	未检 出	未检 出	<5	0.19	无	0.27	0.53	合格
新兴街道 越秀北苑 王先生	未检 出	未检 出	<5	0.29	无	0.13	0.55	合格
凤桥镇 桃源小洲 殷先生	未检 出	未检 出	<5	0.23	无	0.12	0.63	合格
嘉北街道 米兰风景 徐女士	未检 出	未检 出	<5	0.27	无	0.32	0.61	合格
新塍镇 蓬莱雅苑 杨先生	未检 出	未检 出	<5	0.23	无	0.10	0.63	合格
新嘉街道 嘉城景帆苑 杨先生	未检 出	未检 出	<5	0.24	无	0.21	0.43	合格
嘉北街道 裕隆公寓 李先生	未检 出	未检 出	<5	0.27	无	0.24	0.54	合格
新兴街道 义圣名苑 李女士	未检 出	未检 出	<5	0.17	无	0.33	0.52	合格
新兴街道 天城园林居 张先生	未检 出	未检 出	<5	0.23	无	0.17	0.50	合格
嘉北街道 新中花园 庞女士	未检 出	未检 出	<5	0.20	无	0.37	0.60	合格

限值	100	不得检出	15	1 (特殊3)	无异 臭 、 异味	≥0.05	3 (特殊5)	/
单位	CFU /mL	CFU /100m L	度	NTU	级	mg/L	mg/L	/

嘉源检测技术服务有限公司